

株式会社 ダンレイ 技術部	Danke	整理 No.	AV1531ZB0000S14	1/1頁
		承認	審査	作成
作成年月日 2002年 3月15日	製品仕様書			

名 称 : 空気抜弁(エアベント)
 呼 び 径 : 15
 型 式 : AV31-B8
 △ 組立図番 : AV1031ZB0000A1

接続	管 接 続 端	入 口 : ねじ込み形 R 1/2
		排 出 口 : ホース継手 φ5.5
構造	弁 構 造	リフト式
	駆 動 方 式	フロート式
材 質	要 部 材 質	弁 箱 : SUS 304
		弁 座 : 耐食銅合金, カニゼンめっき
		フロート : PP
		ディスク : FKM
使用条件	流 体	水道水
	流 体 温 度	5~90℃
	作 動 圧 力 範 囲	0~300 kPa
	取 付 方 向	垂 直
性能	製 品 耐 圧	水圧検査 一次側 1.75 MPa、1分間加圧
	耐 久 性 能	10万回作動した後、性能項目を満足すること。
	浸 出 性 能	JIS S 3200-7に示す判定基準に適合すること。

取扱い上の注意事項

1. 配管への取付けは、必ず弁箱の締付け部をスパナなどで締め付けてください(パイプレンチは使用しないでください)。
2. 御使用時には、キャップを締め付けてください。
3. 取り扱いについては、個装箱に印刷されている取扱説明を参照してください。
4. 凍結破損しないよう保温処置を充分に行ってください。
5. 屋内取り付けの場合は、排出口にホースを接続し、先端をドレンに導いてください。

備 考	1. 製造年月は ラベルに略号を捺印。		
	2. 水道法基準適合品 (耐圧性能, 耐久性能, 浸出性能)	△	07. 5. 9 設変No.55-205
		△	07. 4. 26 設変No.55-200
		△	05. 1. 14 コードNo.・図番変更
		△	02. 8. 22 社名変更
	改訂番号	改訂日	改訂内容