

株式会社 ダンレイ 技術部	Danle	承認	審査	作成
		真 19.9.11 崎	関 19.9.11	風 19.9.11 巻
作成年月日 2001年11月28日	製品仕様書			

名 称 : 空気抜弁(エアベント)
 型 式 : AV31-B1
 組立図番 : AV1031ZA0000A1

接続	管 接 続 端	入 口	ねじ込み形 R 3/4
		出 口	-
構造	弁 構 造	方 式	リフト式
	駆 動 方 式		フロート式
材 質	主 要 部 材 質	本 体	SUS304
		弁 座	C3531, カニゼンめっき
		フ ロ ー ト	PP
		デ イ ス ク	FKM
使用条件	流 体	体 温	水道水(上水)
	作 動 圧 力 範 囲		5~90℃以下 (但し、凍結のないこと)
	取 付 姿 勢		0~300kPa 垂直
性能	耐 圧 性 能		一次側 1.75 MPa, 水圧 1分間加圧
	耐 久 性 能		10万回作動した後、性能項目を満足すること
	浸 出 性 能		JIS S 3200-7 に示す判定基準に適合すること

取り扱い上の注意事項



- ①配管への取り付けは、必ず本体の締め付け部をスパナなどで締め付けてください。
(パイプレンチは使用しないでください。)
- ②使用時は必ずキャップを緩めてください。
- ③取り扱いについては、個装箱に印刷されている取扱説明を参照してください。
- ④凍結破損しないよう保温処置を十分に行ってください。
- ⑤製品を機器に組み込んだ状態でのご使用状況につきましては、弊社での予見が困難でありますので、品質・性能・安全性を十分に御確認された上でご使用ください。

備考	1. 製造年月は、ラベルに略号を捺印			
	2. 水道法基準適合品 ※認証ラベル貼付品のみ (耐圧性能, 耐久性能, 浸出性能)			
	3. 屋外設置型			
		△ ²	19.09.11	設変No.67-151
		△	07.05.14	設変No.55-205
		△	05.01.21	組立図番変更
		改訂番号	改訂日	改訂内容