

株式会社 ダンレイ 技術部		整理 No.	AV2031ZB0000S13	1/1頁
作成年月日 2002年 6月 19日		製品仕様書		承認 07.5.17 尾
			審査 07.5.16 崎	作成 07.5.16 留
<p>名称： 空気抜弁(エアベント)</p> <p>呼び径： 20</p> <p>型式： AV31-B8</p> <p>㊦ 組立図番： AV1031ZB0000A1</p>				
接続	管 接 続 端	入 口： ねじ込み形 R 3/4		
		排 出 口： ホース継手 φ5.5		
構造	弁 構 造	リフト式		
	駆 動 方 式	フロート式		
材 質	要 部 材 質	弁 箱	SUS 304	
		弁 座	耐食銅合金, カニゼンめっき	
		フロート	PP	
		ディスク	FKM	
使用条件	流 体	水道水		
	流 体 温 度	5~90℃		
	作 動 圧 力 範 囲	0~300 kPa		
	取 付 方 向	垂 直		
性能	製 品 耐 圧	水圧検査 一次側 1.75 MPa, 1分間加圧		
	耐 久 性 能	10万回作動した後、性能項目を満足すること。		
	浸 出 性 能	JIS S 3200-7に示す判定基準に適合すること。		
取扱い上の注意事項		<ol style="list-style-type: none"> <li>配管への取付けは、必ず弁箱の締付け部をスパナなどで締め付けてください(パイプレンチは使用しないでください)。</li> <li>御使用時には、キャップを締め付けてください。</li> <li>取り扱いについては、個装箱に印刷されている取扱説明を参照してください。</li> <li>凍結破損しないよう保温処置を充分に行ってください。</li> <li>屋内取り付けの場合は、排出口にホースを接続し、先端をドレンに導いてください。</li> </ol>		
備 考	1. 製造年月は ラベルに略号を捺印。			
	2. 水道法基準適合品 (耐圧性能, 耐久性能, 浸出性能)			
	㊦2	07.5.16	設変No.55-205	
	㊦	07.4.26	設変No.55-200	
	㊦	05.1.14	コードNo.・図番変更	
	改訂番号	改訂日	改訂内容	