

		整理No.	AV2031ZZ0000S10	1/1頁	
株式会社 ダンレイ 技術部	Danle		承認	審査	作成
作成年月日 2012年1月31日			製品仕様書		

名称：エアベント(空気抜弁)
 呼び径：20
 型式：AV2031ZZ
 組立図面：AV2031ZZ0000A1

接続	管 接 続 端	入 口	: ねじ込み形 R 3/4
		排 水 口	: ホース継手 φ5.5
構造	弁 構 造 駆 動 方 式	リフ式	
		ポート式	
材 質	要 部 材 質	本 体	: SUS304
		弁 座	: SUS304
		ポート	: PP
		ディスク	: FKM
使用条件	流 体	水道水	
	流 体 温 度	100℃以下 (但し、凍結のないこと)	
	雰 囲 気 温 度	-15~60℃ (但し、凍結のないこと)	
	作 動 圧 力 範 囲	0~500 kPa	
	取 付 方 向	垂直方向から±5° 以内	
	製 品 耐 圧 耐 久 性 能	水圧検査 一次側 1.75MPa, 1分間加圧 10万回作動した後、性能項目を満足すること。	

取り扱い上の注意事項

- 配管への取付けは、必ず本体の締付け部をスパナなどで締め付けてください。
(パイプレンチは使用しないでください)
締付けトルクは25~35N・mの範囲内を推奨致します。
(40N・m以上は掴み部がなめる・弁箱の変形等の恐れがあります)
- 使用時は、必ずキャップを締めて下さい。
(締付けの目安はキャップがOリングに接してから 1/4回転~1/2回転の範囲内です)
- 凍結破損しないよう保温処置を充分に行ってください。
- 屋内取り付けの場合は、ホース口にホースを接続し、先端をドレンに導いてください。

備 考	1. 製造年月はラベルに略号を捺印。			
	2. RoHS規制適合品			
		-	12.01.31	設変No.60-093
		改訂番号	改訂日	改訂内容