整理No.	SE1501ZZ9500S13	1/1頁

株式会社 ダンレイ 技術部	Danle		承認	審査	作成
作成年月日 2004年 7月27日	製品仕様書		06.11.29	林 06.11.28	06.11.28

名称：	温水機器用逃し弁
呼び径：	１５
型式：	ＳＥ１５０１ＺＺ
組立図番：	SE1501ZZ0000A1

接続	管接続端	入口： ねじ込み形 Ｒ１／２
		出口： ホース継手 φ８
構造	作動方式	昇圧開
	受圧方式	ディスク式
材質	要部材質	弁箱： Ｃ３６０４
		ガイド： ＰＰＳ
		ディスク： ＦＫＭ
使用条件	流体	水道水
	流体温度	１００℃ 以下（ただし、凍結のないこと）
	雰囲気温度	－２０℃～６０℃
	取付姿勢	水平・垂直（ただし、出口側を水平より上に向けないこと）
性能	吹き始め圧力	９５ｋＰａ ＋１５ －１０ ｋＰａ 以内であること。
	吹き止り圧力	７６ｋＰａ以上であること。
	—	—
	弁箱耐圧性能	水圧検査： 一次側 ３００ｋＰａ、１分間加圧
	耐寒性能	再通水後、水が吹き出すこと。
	耐久性能	１０万回作動した後、上記全項目を満足すること。
	浸出性能	JIS B 8414-2004に示す判定基準に適合すること。
取り扱い上の注意事項		１．調整ねじを動かしますと、故障の原因となりますので動かさないでください。 ２．配管時の 砂・切り屑・切削油などは十分に洗い落としてください。 ３．凍結破損しないよう保温処置を十分に行ってください。 ４．手動レバーを月に１～２回操作し水が吹き出すことを確認してください。 ５．寒冷地で使用する場合は、オーバーフロー配管に必ずホッパーなどを取り付けてください。

備考		改訂番号	改訂日	改訂内容
	1. 製造年月は、手動レバーに略号を捺印または刻印。 2. 水道法基準適合品 （耐圧性能，耐寒性能，耐久性能，浸出性能）			
		3	06.11.28	設変No.55-072
		2-1	05.11.24	弁箱材質訂正
		1-2	04.11.15	コードNo.. 組立図番変更