

株式会社 ダンレイ 技術部	<b>Danke</b>	承認	審査	作成
				
作成年月日 2001年11月16日	<b>製品仕様書</b>			

名 称 : 減圧弁  
 呼 び 径 : 15  
 型 式 : RA1544ZZ  
 組 立 図 番 : RA1544ZZ0000A1

接続	管接続端	入 口	ねじ込み形 Rc 1/2
		出 口	ねじ込み形 Rc 1/2
構造	機 能	圧 力 調 整 機 構	直動式自力制御型 (ダイヤフラム式)
材質	要部材質	弁 箱	CAC406
		弁 棒	耐食銅合金
		ダイヤフラム	NBR
		ディスク	EPDM
使用条件	流 体	水道水	
	流 体 温 度	60℃以下 (ただし、凍結のないこと)	
	雰 囲 気 温 度	-15~60℃	
	一 次 側 圧 力	最高 750kPa	
	取 付 姿 勢	水平・垂直	
性能	設 定 圧 力	60kPa 許容差 ±5kPa	
	圧 力 特 性	一次側圧力 350kPa時 設定圧力測定値の±5kPa以内	
	開 放 流 量	15ℓ/min以上 一次側 100kPa, 二次側 開放時	
	耐 圧 性 能	一次側 1.75MPa, 水圧1分間加圧	
	耐 久 性 能	10万回作動した後、性能項目を満足すること。	
	浸 出 性 能	JIS B 8410-2004 に示す判定基準に適合すること。△	

取り扱い上の注意事項

1. 取付方向は、弁箱の鋳出し矢印を流れ方向に合わせること。
2. 配管施工時の砂, 切り屑, 切削油などは、十分に洗い落とすこと。
3. 凍結破損しないよう保温などの処理をすること。
4. 調節ねじを動かすと、作動圧力が変わるので動かさないこと。

備 考	1. 製造年月表示 : 略号をばねカバーに捺印		
	2. 水道法基準適合品 (耐圧性能, 耐久性能, 浸出性能)	△1	11.01.05 59-060(型式コード削除)
		△	03.06.24 鉛基準追記
		△	02.09.05 製造年月表示位置変更
		改訂番号	改訂日